



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN Nro. R-1119 -2025-UNSAAC

12 AGO 2025

Cusco,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO, el Oficio N° 1148-2025-URH/DIGA-UNSAAC, que forma parte del Expediente No. 848100, la Lic. Miriam Roxana Siancas Valdarrago, jefe de la Unidad de Recursos Humanos solicita la aprobación del "*Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores*", y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el párrafo final del artículo 18° señala que, "Cada universidad es autónoma en el régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes.", precepto legal recogido por la Ley Universitaria – Ley 30220, artículo 8° y el Estatuto de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en el artículo 7°;

Que, a través del expediente del VISTO, la Lic. Miriam Roxana Siancas Valdarrago, viene solicitando la aprobación del plan de mantenimiento general de extintores ubicados en los diferentes ambientes institucionales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco mediante el Oficio N° 1148-2025-URH/DIGA-UNSAAC; siendo que, mediante Informe N° 125-MSOST-URH-2025-UNSAAC, la Coordinadora del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Médico Pierina Vida Coronado Loaiza, opina que, Lugo de haber tomado conocimiento de este expénete, considera que es necesario tener la aprobación del "*Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores*";

Que, a solicitud de la Unidad Funcional de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, mediante Oficio N.º 012-2025-UFSST-UNSAAC, contando con el Oficio N° 410-2025-DIGA-UA/SUP, de la Subunidad de Patrimonio, remite la relación de extintores existentes en la UNSAAC; así mismo, esta información sobre el número de extintores es remitida con Informe N° 104-MSOSAT-URH-2025-UNSAAC, a la Oficina de Gestión de la Calidad como parte de la información necesaria para elaborar el "*Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores*";

Que, con OFICIO N.º 392-OGC-2024-UNSAAC la Oficina de Gestión de la Calidad, comunica que es importante de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional en materia de seguridad y prevención de riesgos como son el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM y las disposiciones de INDECI; además, que este aspecto de seguridad se encuentra estrictamente vinculado con el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad ocupacional, del mismo modo, este plan contribuye de manera amplia a los servicios complementarios orientados a lograr el bienestar, la seguridad y la atención de las necesidades básicas de los estudiantes, según lo establecido en la Condición N.º 6: Servicios educacionales complementarios de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) definidas por SUNEDU, por lo que este plan deberá ser proyectado a partir del Semestre Académico 2025-II y contemplar como mínimo, los siguientes aspectos como son: Cobertura total, cronograma de mantenimiento, normativa de referencia, Inventario actualizado de extintores, gestión de adquisición y reposición, indicadores de seguimiento, capacitación y señalización, y registro documental y trazabilidad; por lo expuesto, solicita de manera formal la aprobación del "*Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores*" que se encuentran en los diferentes ambientes, locales y sedes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; para este efecto, acompaña un ejemplar del referido plan;

Que, en atención a los documentos puestos a la vista que forman parte del Expediente No. 848100, debe señalarse lo siguiente: **Primero.** - Un plan de mantenimiento e inspección de extintores es una herramienta esencial para garantizar la seguridad contra incendios y el cumplimiento de las normativas, además de proporcionar tranquilidad y eficiencia. **Segundo.** - Dentro del esquema funcional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Oficina de Gestión de Calidad es la responsable de realizar la revisión, mantenimiento y conservación de los extintores con los que cuenta la institución. **Tercero.** - En cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Gestión de la Calidad, ha elaborado el "Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores", que se aplicara desde el Semestre Académico 2025-II. **Cuarto.** - El "Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores", tiene como objetivo establecer los lineamientos para la máxima garantía que un extintor fusione de manera efectiva y segura además de controlar los mismos para asegurar las condiciones de prevención contra incendios en instalaciones, vehículos y áreas de responsabilidad y sus alcances abarca a todas las actividades que involucren el potencial uso de los extintores portátiles de la UNSAAC; por lo expuesto, siendo imprescindible aplicar un plan para la conservación y mantenimiento de los extintores con los que cuenta la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es necesario aprobar el "Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores", elaborado por la Oficina de Gestión de la Calidad;

Que, la Autoridad Universitaria ha tomado conocimiento del Expediente No. 848100, sus actuados e informes, disponiendo la emisión de la respectiva resolución;

Estando a lo dispuesto en el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad, en Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco;

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR el "PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES", presentado por la Oficina de Gestión de Calidad, para su ejecución a partir del Semestre Académico 2025 – II, en merito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Gestión de la Calidad, en cumplimiento de sus funciones ejecute el "*Plan de mantenimiento e Inspección de Extintores*" y al concluir presentar un informe completo ante el Rectorado.

TERCERO: DISPONER que la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General, notifique con la presente resolución a la Oficina de Gestión de la Calidad y la Dirección General de Administración, conforme a Ley.

CUARTO: DISPONER que la Unidad de Red de Comunicaciones proceda a publicar el a que se refiere la presente resolución en la página web de la UNSAAC: www.unsaac.edu.pe bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABADEL CUSCO
DRA. PAULINA TACO LLAVE
RECTORA (e)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

TR.:VRAC.- VRIN.- OCI.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- U DE MODERNIZACIÓN.- DIGA.- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- FACULTADES (18).- DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS (34).- ESCUELAS PROFESIONALES (42).- ESCUELA DE POSGRADO.- UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE FACULTADES (18).DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- RED DE COMUNICACIONES. - OAJ.- IMAGEN INSTITUCIONAL.- COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO.- UNIDAD DE PROCESAMIENTO DOCUMENTARIO.- ARCHIVO CENTRAL.- ARCHIVO. SG.ECU /.- MMVZ.- MQL.- lasv. -

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Mylluska Z
G. M. MYLUSKA VILLAGARCIA ZERECEDA
SECRETARIA GENERAL (e)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30 - 07 - 2025
		Versión: 1
		Página: 1 de 41

PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 2 de 41

Control de Cambios			
Versión	Elaborado	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
1	Ing. Brayan Mijail Montalvo Mateos	Emisión de Documento	30-07-2025
2	Dra. Pierina Coronado Loaiza	Revisión de Documento	30-07-2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha:30- 07 – 2025
		Versión: 1
		Página: 3 de 41

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos para la máxima garantía que un extintor funcione de manera efectiva y segura, adicionalmente controlar los mismos para asegurar las condiciones de prevención contra incendios en instalaciones , vehículos y áreas de responsabilidad.

2. ALCANCE

El presente plan aplica a todas las actividades que involucren el potencial uso de extintores portátiles de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- NCh 2056.Of 1999 Extintores Portátiles, Inspección, mantención y recarga. Requisitos generales.
- NCh 1433.Of 78 Ubicación y Señalización de Extintores Portátiles.
- NCh 934. Of 1994 – Prevención de Incendios – Clasificación de Fuegos.
- NFPA 10 Norma para extintores portátiles contra Incendios.
- NTP 833.034-2014:.-Norma para la inspección y verificación de extintores portátiles.
- NTP 833.030:0-Norma para la etiqueta de control de mantenimiento y recarga de extintores.
- NTP 350.062-1.-Norma que establece los requisitos para la capacidad o potencial de extinción de extintores.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

- Mantenimiento: Es un examen minucioso del extintor, que permite establecer la funcionalidad y estado de cada una de las partes de este, así como la reparación, ajuste o reemplazo, garantizando su óptimo estado de uso.
- Inspección: Es una "verificación rápida" para asegurarse que el extintor esté disponible y pueda funcionar.
- Extintor: Dispositivo portátil que contiene un agente extintor el cual puede expelerse bajo presión con el fin de extinguir un fuego incipiente.
- Manómetro: Es el indicador de presión que se encuentra dentro del recinto contenedor del agente extinguidor.
- Precinto: Dispositivo de hilo metálico u otro material similar de fácil rompimiento que, asegurado con un sello ; garantiza la carga original y/o el servicio de mantenimiento del extintor.
- Manguera: Tubo de goma o similar que conduce el agente extinguidor desde el exterior.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 4 de 41

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :

- Responsable de proveer todos los recursos necesarios que permitan el fiel cumplimiento de este Plan.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO :

- Responsable de proveer todos los recursos financieros que permitan el fiel cumplimiento de este Plan.

SUB-UNIDAD DE PATRIMONIO

- Mantener el registro actualizado de los bienes patrimoniales (extintores) , incluyendo la ubicación , tipo de extintores y capacidad , código patrimonial y responsable del bien.
- Registrar y comunicar la adquisición de nuevos bienes patrimoniales (extintores) a la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera anual.

JEFES DE AREA / JEFES ADMINISTRATIVOS / DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES

- Comunicar a la Sub-Unidad de Patrimonio la adquisición de nuevos extintores para el registro correspondiente.
- Solicitar a la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo el asesoramiento para la adquisición adecuada del tipo de extintor según el tipo de fuego.
- Realizar el requerimiento de acuerdo a la necesidad de cada área según el nivel de riesgo.
- Comunicar a la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo la ocurrencia de uso involuntario o voluntario de cualquier extintor para su registro correspondiente.

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

- Realizar el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios , siguiendo la normativa vigente.
- Solicitar a las áreas usuarias el visto bueno de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisición de extintores.

UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Vigilar el cumplimiento de este Plan.
- Asesorar en la correcta señalización y localización de los extintores previa solicitud de las áreas usuarias.
- Asesorar en la adquisición adecuada de extintores, según los tipos de fuegos previa solicitud de las áreas usuarias.
- Promover la capacitación y adiestramiento del personal en uso de extintores.
- Realizar el proceso de recarga de extintores.

OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Vigilar el cumplimiento de este Plan.
- Realizar reuniones periódicas con las dependencias administrativas y educativas , para actualizar anualmente el presente plan.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha:30- 07 - 2025
		Versión: 1
		Página: 5 de 41

6. COBERTURA TOTAL

Local centro Ciudad Universitaria de Perayoc

UBICACIÓN
Almacén Central
Almacén de mantenimiento (inmuebles)
Archivo Central
Archivo Central BUNKER
Archivo Contable
ARCHIVO DOCUMENTARIO 4TO PISO
Biblioteca Central
Bibliotecas Escuelas Profesionales
Bienestar Universitario
Centro de Computo
Centro de cómputo Lab. Virtual
Centro de Idiomas
Centro de Salud
CEPRU
Ciencias de la Comunicación
Comedor Universitario
Departamento de matemática
DIGA-UNIDAD DE COMPUTO
Editorial Universitaria
Equipo de Transportes
Escuela Profesional de Medicina
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas
Escuela Profesional de Administración
Escuela Profesional de Arquitectura
Escuela profesional de Ciencia Administrativas
Escuela Profesional de Ciencia Contables
Escuela Profesional de Ciencias Contables
Escuela Profesional de Ciencias Contables (BIBLIOTECA)
Escuela Profesional de Derecho
Escuela Profesional de Derecho biblioteca
Escuela Profesional de Economía
Escuela Profesional de Economía (BIBLIOTECA)
Escuela Profesional de Educación
Escuela Profesional de Educación (BIBLIOTECA)
Escuela Profesional de Eléctrica
Escuela Profesional de Electrónica
Escuela profesional de Enfermería



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 6 de 41

Escuela Profesional de Farmacia
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica
Escuela profesional de Ingeniería Química
Escuela profesional de Ingeniería Química (Biblioteca)
Escuela Profesional de Metalurgia
Escuela profesional de Química (Biblioteca) (pabellón B)
Escuela Profesional de Turismo
Escuela Profesional de Turismo (BIBLIOTECA)
Escuela Profesional de Turismo (SALA VISIONAL) 2do nivel
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA
Facultad de Ciencias sociales
Facultad de Ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología y filosofía
Facultad de Ciencias sociales (Biblioteca)
Facultad de Ciencias sociales (Departamento académico de historia)
Facultad de Ciencias sociales (Escuela profesional de Antropología)
Facultad de Ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)
Facultad de Ciencias sociales (Escuela profesional de Historia)
Facultad de Ciencias sociales (Sótano)
Hemeroteca
Laboratorio análisis químico
Laboratorio aracnología
Laboratorio biología celular
Laboratorio de genética
Laboratorio de producción de hongos
Laboratorio Esterilización
Laboratorio fisicoquímico
Laboratorio Fitoquímica
Laboratorio Fitoquímica pabellón A
Laboratorio Microbiología
Laboratorio mineralogía
Laboratorio Prácticas de microbiología B
Laboratorio química General
Laboratorio 322
Laboratorio análisis químico de minerales y metales
Laboratorio c-221 Enzimología, Hematología, Serología
Laboratorio c-230
Laboratorio c-333
Laboratorio catálisis



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 7 de 41

Laboratorio Corrosión, Electrometalurgia y recubierta
Laboratorio cromatografía
Laboratorio de Bioquímica
Laboratorio de espectroscopia y óptica no destructiva
Laboratorio de Físico química de la atmosfera
Laboratorio de geoquímica (pabellón B)
Laboratorio de Instrumentación pabellón A
Laboratorio de máquina de hidráulica
Laboratorio de materiales de Ingeniería
Laboratorio de química analítica cuántica pabellón A
Laboratorio de química cualitativa pabellón A
Laboratorio de Radón Ambiental
Laboratorio de suelos
Laboratorio Entomología
Laboratorio física
Laboratorio fisicoquímica
Laboratorio fisio fármaco
Laboratorio hidráulica
Laboratorio Hidrocarburos
Laboratorio Hidrometalurgia
Laboratorio IQ 212
Laboratorio IQ 213
Laboratorio IQ 214
Laboratorio 167
Laboratorio 302
Laboratorio Mecánica de suelos , Rocas e hidrología
Laboratorio Metalurgia física
Laboratorio Microbiología de aguas y alimentos
Laboratorio parasitología
Laboratorio pesquería
Laboratorio Procesos Técnico
Laboratorio productos naturales
Laboratorio Proto parasitología
Laboratorio química analítica
Laboratorio química general A
Laboratorio química inorgánica
Laboratorio química Orgánica
Laboratorio Vectores y reservorios
Oficina de la UFSST
Pabellón de calidad
Planta de Cacao

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 8 de 41

RCU
Repositorio Institucional
Sala de Circulación
Sala de estudio
Unidad de ingeniería de Obras
Vivienda Estudiantil

Local centro agronómico de Kyra

Almacén centro de producción
Biblioteca especializada FCA
Coordinación centro de producción
Coordinación zootecnia
Data center piso 3
Decanatura
Herbario Vargas
Laboratorio Cambio climático
Laboratorio .de nutrición animal y cambio climático
Laboratorio Sanidad animal
Laboratorio de cómputo 307
Laboratorio de cómputo 308
Laboratorio de suelos
Laboratorio kiwicha
Mesa de partes decanatura
Pabellón aulas generales piso 1
Pabellón aulas generales piso 2
Pabellón aulas generales piso 3
Taller de mecánica

Filiales

Andahuaylas
Sicuani
Puerto Maldonado
Canas-Yanaoca
Espinar
Santo Tomas
Curahuasi

Centro Experimentales y de investigación

Centro Experimental La Raya
Centro de Visitantes de Wiñayhuayna

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 9 de 41

7. Cronograma de inspecciones , mantenimiento y recarga

7.1 Cronograma de inspecciones

Las inspecciones de extintores deberán ser realizadas de manera mensual de acuerdo a la NTP 350.043-1 ,

Frecuencia	Responsables
Enero	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Febrero	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Marzo	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Abril	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Mayo	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Junio	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Julio	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Agosto	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Setiembre	Jefes de área / jefes administrativos /

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 10 de 41

	directores de escuelas profesionales
Octubre	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Noviembre	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
Diciembre	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales

7.2 Cronograma de mantenimiento y recarga

El mantenimiento y recarga deberán ser realizadas de acuerdo a la NTP 350.043-.

TIPO DE AGENTE EXTINGUIDOR	RECARGA	PRUEBA HIDROSTÁTICA REGULAR
POLVO QUÍMICO SECO PQS	Anual	5 años
CO2	Anual	5 años
H2O	Anual	5 años
ESPUMA AEE	Anual	5 años
ACETATO DE POTASIO	Anual	5 años

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30 – 07 – 2025
		Versión: 1
		Página: 12 de 41

8. INVENTARIO DE EXTINTORES POR TIPO

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PE SO	FECHA DE VENCIMIENTO
Laboratorio de suelos	036338	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de suelos	EXT-0705-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de suelos	036364	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de suelos	036374	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de suelos	036302	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio hidráulica	EXT-0706-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio hidráulica	EXT-0703-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Bloque nuevo Civil	058706	PQS	6 KG	Mar-26
Bloque nuevo Civil	058707	PQS	6 KG	Mar-26
Bloque nuevo Civil	058708	PQS	6 KG	Mar-26
Bloque nuevo Civil	EXT-0715-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Bloque nuevo Civil	EXT-0714-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	EXT-0718-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	ET-0720-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	019906	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	036113	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	EXT-0721-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	043599	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	EXT-0722-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	EXT-0716-2023	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela Profesional de Arquitectura	EXT-0405-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Arquitectura	083004	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Arquitectura	EXT-0408-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Arquitectura	EXT-0407-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Bienestar Universitario	005920	PQS	6 KG	Mar-26
Bienestar Universitario	005919	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	005921	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	005876	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	007363	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	007364	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	025335	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	007362	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	005917	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	EXT-0241-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	EXT-395-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	005918	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	009814	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	009816	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	061785	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	005890	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario	025336	PQS	6 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 14 de 41

Escuela Profesional de Derecho	088132	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088149	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088144	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088176	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088155	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088188	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088182	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088904	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho	088885	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525112 7	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525113 4	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	020949	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	000603	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525003	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525112 9	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525113 1	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	88222525113 3	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	020006	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	S/N-CEPRU- 01	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	S/N-CEPRU- 02	PQS	6 KG	Mar-26
CEPRU	S/N-CEPRU- 03	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela Profesional de Electrónica	037871	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	066477	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038462	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	097656	PQS	6 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	88222525103 1	PQS	6 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	88222525102 5	PQS	6 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	031750	PQS	6 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	88222525102 8	PQS	6 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	88222525102 7	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 2	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 6	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525104 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525104 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	085564	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 9	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 7	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525104 2	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 3	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	88222525103 8	PQS	6 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha:30- 07 - 2025
		Versión: 1
		Página: 16 de 41

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525103 2	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525103 6	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525104 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525103 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525078 3	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-0049- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	072066	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-0047- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	098075	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	098074	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-055-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-0046- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-271-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-044-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-0045- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	EXT-0051- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	100450	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	066852	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	086331	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	086274	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	EXT-0101- 2023	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela Profesional de Metalurgia	EXT-0102-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225251093	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225251089	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225251094	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	EXT-289-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	100707	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225251096	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0561-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-076763-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0563-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0562-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0588-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076760	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0598-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT S/N	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076765	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT S/N	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076762	PQS	6 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 18 de 41

Escuela Profesional de Medicina	EXT-0578-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	88222525002 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0586-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0584-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0580-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0602-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0576-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0599-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0575-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0577-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0574-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0581-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-090878-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	88222525001 4	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0565-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0587-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	88222525001 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0548-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0601-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0573-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0579-2023	PQS	6 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 19 de 41

Escuela Profesional de Medicina	EXT-0600-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0582-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0585-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0597-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0583-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT S/N	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076762	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0551-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076754	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076758	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076755	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076747	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076757	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076743	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076744	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT S/N	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076745	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076741	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076740	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076746	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076739	PQS	6 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:	
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Fecha:30- 07 - 2025	
			Versión: 1	
			Página: 20 de 41	

Escuela Profesional de Medicina	076737	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076736	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076738	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076734	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0522-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	033018	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076732	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	076730	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	EXT-0529-2023	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Salud	030247	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Salud	079241	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251069	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251070	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251067	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251071	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251068	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012856	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012857	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012852	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012854	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012855	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela profesional de Enfermería	012850	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012851	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012842	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012844	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	012849	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	035521	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	88222525098 4	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	88222525088 6	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	88222525088 4	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	88222525088 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	035598	PQS	6 KG	Mar-26
Sala de Circulación	88222525132 1	PQS	6 KG	Mar-26
Sala de Circulación	88222525131 8	PQS	6 KG	Mar-26
Sala de Circulación	88222525132 0	PQS	6 KG	Mar-26
Sala de Circulación	88222525131 9	PQS	6 KG	Mar-26
Sala de Circulación	88222525131 0	PQS	6 KG	Mar-26
Biblioteca Central	017411	PQS	6 KG	Mar-26
Repositorio Institucional	88222525131 7	PQS	6 KG	Mar-26
Procesos Técnico	88222525131 6	PQS	6 KG	Mar-26
Biblioteca Central	88222525132 9	PQS	6 KG	Mar-26
Biblioteca Central	006352	PQS	6 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha:30- 07 - 2025
		Versión: 1
		Página: 22 de 41

Hemeroteca	017844	PQS	6 KG	Mar-26
Hemeroteca	88222525132 4	PQS	6 KG	Mar-26
Hemeroteca	88222525132 3	PQS	6 KG	Mar-26
Hemeroteca	88222525109 9	PQS	6 KG	Mar-26
Hemeroteca	88222525132 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	88222525101 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	023270	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	88222525102 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	88222525102 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	88222525102 3	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación	88222525102 2	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Administración	88222525088 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	051267	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	88222525070 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	88222525069 4	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	88222525100 7	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	88222525069 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ciencias Contables	88222525099 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ciencias Contables	88222525101 2	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ciencia Contables	88222525099 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ciencia Contables	88222525099 2	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela Profesional de Economía	88222525099 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Economía	EXT-0096- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Economía	88222525099 4	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Economía	88222525099 7	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Economía	88222525099 8	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 8	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 9	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525111 1	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525111 0	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 5	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 6	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 1	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 7	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 2	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 3	PQS	6 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	88222525110 0	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041544	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041540	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041546	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo (SALA VISIONAL) 2do nivel	041256	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	070135	PQS	6 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 24 de 41

Escuela Profesional de Turismo	041589	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041599	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041550	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041547	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041554	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo (BIBLIOTECA)	023268	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041567	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041562	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041556	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041569	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041575	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo	041580	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525091 5	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525095	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525093 6	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525091 6	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525090 5	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525126 0	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 9	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525090 1	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525090 0	PQS	6 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 25 de 41

Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 2	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525091 8	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525091 7	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525091 0	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 0	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525093 1	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 3	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525093 3	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525094 3	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525090 9	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525101 7	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525090 6	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 8	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	88222525092 6	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	SN	PQS	6 KG	Mar-26
Departamento de matemática	EXT S/N	PQS	6 KG	Mar-26
FISICA	S/N	PQS	6 KG	Mar-26
FISICA	88229483509 48	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de geoquímica (pabellón B)	025714	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de química (Biblioteca) (pabellón B)	88222525097 1	PQS	6 KG	Mar-26
área académica de química analítica – laboratorio Instrumentación pabellón A	060138	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de química analítica cuántica pabellón A	060100	PQS	6 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 26 de 41

Laboratorio de química cualitativa pabellón A	037313	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio fitoquímica	060225	PQS	6 KG	Mar-26
área común	88222525096 0	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio catálisis	88222525095 6	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio mineralogía	88222525096 3	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio mineralogía	88222525096 9	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio química Orgánica	88222525097 4	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de Bioquímica	88222525095 9	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de Bioquímica	88222525068 4	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio fisicoquímico	88222525068 3	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas área común	88222525095 8	PQS	6 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas área común	88222525096 1	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio química General	88222525097 2	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio química General	059946	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio química inorgánica	88222525095 5	PQS	6 KG	Mar-26
Química general A	88222525096 5	PQS	6 KG	Mar-26
Fisicoquímica	88222525096 6	PQS	6 KG	Mar-26
Fisicoquímica	88222525096 7	PQS	6 KG	Mar-26
Química analítica	88222525096 4	PQS	6 KG	Mar-26
productos naturales	88222525096 8	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería Química	EXT-0319- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química	EXT-0317- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química	EXT-0315- 2023	PQS	6 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Escuela profesional de Ingeniería química	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Pabellón de calidad	88222525111 4	PQS	6 KG	Mar-26
Pabellón de calidad Laboratorio167	88222525111 2	PQS	6 KG	Mar-26
Pabellón de calidad	88222525111 3	PQS	6 KG	Mar-26
Pabellón de calidad	88222525111 5	PQS	6 KG	Mar-26
Unidad de ingeniería de Obras	028850	PQS	6 KG	Mar-26
Unidad de ingeniería de Obras	028849	PQS	6 KG	Mar-26
Unidad de ingeniería de Obras	011423	PQS	6 KG	Mar-26
Planta de Cacao	88222525113 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525106 1	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525106 5	PQS	6 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	88222525108 8	PQS	6 KG	Mar-26
UFST	SC	PQS	6 KG	Mar-26
Laboratorio de materiales de Ingeniería	EXT-0316- 2023	PQS	6 KG	Mar-26
Comedor Universitario-KYRA	SN	PQS	6 KG	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Centro de Computo	007990	PQS	9 KG	Mar-26
Centro de Computo	097920	PQS	9 KG	Mar-26
Centro de Computo	097919	PQS	9 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 28 de 41

Almacén de mantenimiento (inmuebles)	022056	PQS	9 kg	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038438	PQS	9 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038448	PQS	9 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038461	PQS	9 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038465	PQS	9 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038471	PQS	9 KG	Mar-26
Centro de Idiomas	043909	PQS	9 KG	Mar-26
Almacén Central	065877	PQS	9 KG	Mar-26
Almacén Central	065854	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología y filosofía	076690	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología y filosofía	076689	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Departamento académico de historia)	076654	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Historia)	076655	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Antropología)	076687	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Antropología)	076686	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)	076685	PQS	9 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 29 de 41

Facultad de ciencias sociales	058922	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Biblioteca)	036885	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Sotano)	076679	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)	076681	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)	076649	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología y filosofía	076670	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Historia)	076678	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Antropología)	076676	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Antropología)	076667	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)	076669	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Arqueología)	076672	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Historia)	076653	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Escuela profesional de Historia)	018050	PQS	9 KG	Mar-26
Facultad de ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología	076677	PQS	9 KG	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha: 30-07-2025

Versión: 1

Página: 30 de 41

Facultad de ciencias sociales - Escuela Profesional de psicología	0766657	PQS	9 KG	Mar-26
---	---------	-----	------	--------

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PES O	FECHA DE VENCIMIENTO
Bloque nuevo Civil	016785	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Arquitectura	EXT-0409-2023	PQS	12 KG	Mar-26
Centro de Computo	007991	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038437	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038439	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038450	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038449	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038447	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	083110	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038453	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038460	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038466	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038464	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038467	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038470	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Electrónica	038469	PQS	12 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	882225250661	PQS	12 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	882225250660	PQS	12 KG	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Ciencias de la Comunicación	882225250662	PQS	12 KG	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	882225251029	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	882225250829	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	882225250830	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225250832	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	882225250021	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Medicina	882225250831	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	032368	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	047897	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251290	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	032180	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225250834	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	882225250827	PQS	12 KG	Mar-26
Archivo Contable	882225250667	PQS	12 KG	Mar-26
Archivo Contable	882225250668	PQS	12 KG	Mar-26
Editorial Universal	882225250603	PQS	12 KG	Mar-26
Archivo Central	882225250607	PQS	12 KG	Mar-26
Archivo Central	882225250694	PQS	12 KG	Mar-26
Archivo Central BUNKER	882225250693	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Educación (BIBLIOTECA)	882225250826	PQS	12 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Fecha:30- 07 – 2025
			Versión: 1
			Página: 32 de 41

Escuela Profesional de Ciencias Contables (BIBLIOTECA)	882225250821	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Economía (BIBLIOTECA)	882225250825	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo (BIBLIOTECA)	882225250819	PQS	12 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251249	PQS	12 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225250820	PQS	12 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225250654	PQS	12 KG	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	SN	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela profesional de química (Biblioteca) (pabellón B)	882225250822	PQS	12 KG	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química (Biblioteca)	882225250823	PQS	12 KG	Mar-26
pabellón de calidad	882225250653	PQS	12 KG	Mar-26
Planta de Cacao	882225250029	PQS	12 KG	Mar-26
Planta de Cacao	882225250025	PQS	12 KG	Mar-26
UFSST	SC	PQS	12 KG	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Electrónica	038886	PQS	10 lb	Mar-26
Pabellón de calidad	882225251261	PQS	10 LBS	Mar-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Comedor Universitario	025334	PQS	20 lb	Mar-26
Comedor Universitario	025337	PQS	20 lb	Mar-26
Comedor Universitario	025338	PQS	20 lb	Mar-26
Centro de Salud	882225251286	PQS	20 lb	Mar-26
Centro de Salud	882225251287	PQS	20 lb	Mar-26
Centro de Salud	882225251288	PQS	20 lb	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Electrónica	032296	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Electrónica	059752	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Medicina	090884	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Medicina	090883	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Medicina	090885	CO2	10 lb	May-26
Centro de Salud	075573	CO2	10 lb	May-26
Centro de Salud	882225251283	CO2	10 lb	May-26
Centro de Salud	882225251284	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251303	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251291	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251289	CO2	10 lb	May-26

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 34 de 41

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251292	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251295	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251301	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251293	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251299	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251297	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas	882225251296	CO2	10 lb	May-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	882225250887	CO2	10 lb	May-26
Biblioteca Central	882225250810	CO2	10 lb	May-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250811	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251259	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251256	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251244	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251259	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251249	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251248	CO2	10 lb	May-26

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251252	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251251	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251255	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251257	CO2	10 LBS	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225251250	CO2	10 lb	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	SN	CO2	10 LBS	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	SN	CO2	10 LBS	May-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	SN	CO2	10 LBS	May-26
Departamento de matemática	882225250808	CO2	10 LBS	May-26
FISICA	S/N	CO2	10 LBS	May-26
Facultad de ciencias sociales (Biblioteca)	882225250809	CO2	10 lb	May-26
Laboratorio Fitoquímica pabellón A	882225251263	CO2	10 lb	May-26
Laboratorio química Orgánica	88222625001	CO2	10 lb	May-26
Laboratorio de Bioquímica	882225251264	CO2	10 lb	May-26
Escuela profesional de Ingeniería química	882225251265	CO2	10 LBS	May-26
pabellón de calidad	882225251260	CO2	10 lb	May-26
pabellón de calidad	sn	CO2	10 LBS	May-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PES O	FECHA DE VENCIMIENTO
DIGA	003195	CO2	2 KG	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Fecha: 30-07-2025
			Versión: 1
			Página: 36 de 41

RCU	882225250691	CO2	2 KG	Mar-26
Laboratorio fisicoquímico	882225250685	CO2	2 KG	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Farmacia	EXT-0603-2023	CO2	6 KG	May-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250702	CO2	6 KG	May-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250703	CO2	6 KG	May-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250705	CO2	6 KG	May-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250704	CO2	6 KG	May-26
pabellón de calidad	sn	CO2	6 KG	May-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Arquitectura	45610 CD	CO2	12 KG	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Arquitectura	EXT-0410-2023	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho biblioteca	882225250778	H2O	2.5 GAL	Mar-26
Ciencias de la Comunicación	882225250777	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de eléctrica	882225250783	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	882225250788	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	882225250787	H2O	2.5 Gal	Mar-26



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:

**PLAN DE MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

Fecha:30- 07 - 2025

Versión: 1

Página: 37 de 41

Escuela Profesional de Medicina	882225250786	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela profesional de Enfermería	882225250781	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela profesional de Ciencia Administrativas	035562	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Biblioteca Central	882225250800	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Hemeroteca	882225250868	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Educación (BIBLIOTECA)	882225250780	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Farmacia	882225250784	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Ciencias Contables (BIBLIOTECA)	882225250772	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Economía (BIBLIOTECA)	882225250779	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Turismo (BIBLIOTECA)	882225250770	H2O	2.5 gAL	Mar-26
Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas BIOLOGIA	882225250771	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Departamento de matemática	882225250773	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Biblioteca)	882225250793	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Biblioteca)	882225250792	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Facultad de ciencias sociales (Biblioteca)	882225250776	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela profesional de química (Biblioteca) (pabellon B)	882225250774	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela profesional de Ingeniería química (Biblioteca)	882225250775	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Escuela Profesional de Derecho biblioteca	882225250778	H2O	2.5 Gal	Mar-26
Bloque nuevo Civil	016784	H2O	2.56 N	Mar-26
Bloque nuevo Civil	016783	H2O	2.56 N	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:	
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Fecha: 30-07-2025	
			Versión: 1	
			Página: 38 de 41	

Escuela Profesional Ingeniería Civil (antiguo)	016560	H2O	9 KG	Mar-26
Escuela Profesional de Metalurgia	882225250785	H2O	10 LT	Mar-26

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Escuela Profesional de Medicina	8822252500	Espuma A-EEE	2.5 Lts	May-24
Escuela Profesional de Medicina	090880	Espuma A-EEE	2.5 Lts	May-24
Escuela Profesional de Medicina	090879	Espuma A-EEE	2.5 Lts	May-24
Escuela Profesional de Medicina	090881	Espuma A-EEE	2.5 Lts	May-24

UBICACIÓN	CÓDIGO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	PESO	FECHA DE VENCIMIENTO
Comedor Universitario	007361	Acetato de Potasio	2.5 Gal	Mar-26
Comedor Universitario	007360	Acetato de Potasio	2.5 Gal	Mar-26
Comedor Universitario	007359	Acetato de Potasio	2.5 Gal	Mar-26

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 39 de 41

9. Procedimientos de adquisición y reposición de extintores

9.1 Procedimiento de adquisición de extintores

Nro.	Descripción de la Actividad	Documentos / Registros	Responsable
1	Identificación de la necesidad Las áreas usuarias identificarán la necesidad de extintores, esto podrá ser a iniciativa propia o de algún organismo fiscalizador, el área usuaria solicitará mediante oficio el apoyo técnico de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Matriz de identificación de necesidad	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
2	Identificación del tipo de agente extintor Se realiza un análisis por parte de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se determinará el agente extintor y la cantidad requerida.	Informe técnico.	Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo
3	Realización del requerimiento El área usuaria luego de haber recibido el informe técnico procederá a realizar el requerimiento respectivo.	Requerimiento de bien. Términos de referencia	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales

9.2 Procedimiento de recarga de extintores

Nro.	Descripción de la Actividad	Documentos / Registros	Responsable
1	Comunicación de inicio de recarga de extintores. La Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo emitirá comunicado a las dependencias administrativas y escuelas profesionales, indicando el inicio del proceso de la recarga de extintores.	Matriz de identificación de necesidad	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales
2	Identificación de la necesidad Las áreas usuarias comunicarán la necesidad de recarga de sus extintores, solicitando la recarga a la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de identificación de necesidad	Jefes de área / jefes administrativos / directores de escuelas profesionales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 30-07-2025
		Versión: 1
		Página: 40 de 41

3	Realización del requerimiento de recarga de extintores La Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo según cronograma realizara el requerimiento respectivo para poder abastecer a todo las unidades administrativas y académicas	Requerimiento de bien. Términos de referencia	Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo
---	--	--	---

10. Capacitación

La capacitación será dirigida a todo el personal docente y administrativo , el cual se realizará durante el periodo de recarga usando los extintores vencidos . Se usara con el siguiente temario:

Capacitación básica en manejo de extintores

1. Conceptos fundamentales
 - Definición de fuego y proceso de combustión
 - Triángulo del fuego: calor, combustible, oxígeno
 - Tipos de incendio:
 - Clase A (materiales sólidos)
 - Clase B (líquidos inflamables)
 - Clase C (equipos eléctricos)
 - Clase D (metales)
 - Clase K (aceites y grasas de cocina)
2. Tipos de extintores
 - Agua presurizada
 - Polvo químico seco (PQS)
 - Dióxido de carbono (CO₂)
 - Espumas
 - Agentes especiales
3. Uso Correcto del Extintor – Método PASS
 - **P:** Pull (retirar el pasador de seguridad)
 - **A:** Aim (apuntar a la base del fuego)
 - **S:** Squeeze (presionar la palanca)
 - **S:** Sweep (mover de lado a lado)
4. Procedimientos en caso de incendios
 - Activar alarma y avisar al supervisor
 - Evaluar riesgo antes de intervenir
 - Evacuar si es necesario
 - Informar para recarga del equipo



11. Señalización

La señalización de extintores será realizada siguiendo la NTP 350.043-1, cuya implementación estará a cargo de cada dependencia administrativa y/o académica.

LA SEÑALIZACIÓN SE UBICARÁ A UNA ALTURA CONVENIENTE PARA QUE SEA VISIBLE DESDE CUALQUIER ÁNGULO




FIGURA I - Señalización para Extintores
Cuadrado o Rectangular

Nota : Fondo: Rojo
Símbolo: Blanco
Referencia: ISO 6309:1987
Dimensiones:

$a = u \cdot x$

$b = u \cdot y$

donde:

módulo $u = 20$ cm

x e y = valores a seleccionar según lo requerido

**Aprobado por Resolución R.
N° 1119-2025 -UNSAAG**